



* EL SUJETADOR PARA EL REVESTIMIENTO DEBE TENER UNA LONGITUD DEL DOBLE DEL GROSOR DEL LISTÓN PARA CLAVAR.

* EL SUJETADOR DEBE PENETRAR EN EL LISTÓN PARA CLAVAR UN MÍNIMO DE 1-1/2" (38 mm).

* CONSULTE EL CUADRO 5 – LISTA DE AISLAMIENTO STEVENS Y CAPACIDADES DE SUJECIÓN.

DIBUJO N°.
SR-101

REVESTIMIENTO METÁLICO STEVENS PARA TOPE DE GRAVA

FECHA DE EMISIÓN
7/00

COMO PROVEEDOR DE MATERIAL SOLAMENTE, STEVENS ROOFING SYSTEMS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES EN EL DISEÑO, DE INGENIERÍA, CANTIDADES O DIMENSIONES. EL DISEÑADOR QUE ESPECIFIQUE, EL INGENIERO O EL APLICADOR DEL TECHO HABRÁ DE VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LOS TAMAÑOS.

