



- * CONSULTAR EL DETALLE STEVENS SR-115 PARA LOS DETALLES DE INSTALACIÓN APROPIADA DE JUNTAS DE EMPALME.
- * EL SUJETADOR PARA EL REVESTIMIENTO DEBE TENER UNA LONGITUD DEL DOBLE DEL GROSOR DEL LISTÓN PARA CLAVAR.
- * EL SUJETADOR DEBE PENETRAR EN EL LISTÓN PARA CLAVAR UN MÍNIMO DE 1-1/2" (38 mm).
- * EL CUADRO 3 INDICA EL CALIBRE APROPIADO DEL METAL Y LAS DIMENSIONES DEL REVESTIMIENTO.
- * CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SUJECIÓN DEL LISTÓN PARA CLAVAR.
- * CONSULTE EL CUADRO 5 – LISTA DE AISLAMIENTO STEVENS Y CAPACIDADES DE SUJECIÓN.

DIBUJO N°.
SR-111

CORTAGOTAS METÁLICO STEVENS PARA EL REVESTIMIENTO

FECHA DE EMISIÓN
7/00

COMO PROVEEDOR DE MATERIAL SOLAMENTE, STEVENS ROOFING SYSTEMS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES EN EL DISEÑO, DE INGENIERÍA, CANTIDADES O DIMENSIONES. EL DISEÑADOR QUE ESPECIFIQUE, EL INGENIERO O EL APLICADOR DEL TECHO HABRÁ DE VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LOS TAMAÑOS.

