



- * SE HA DE EXTENDER EL CUBREJUNTAS UN MÍNIMO DE 6" DE ALTURA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y DEBERÁ ESTAR POR ENCIMA DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL TECHO.
- * LAS MEMBRANAS DE AISLAMIENTO Y DE CAMPO SE DEBEN CORTAR ALREDEDOR DE LA BASE DE LA TUBERÍA.
- * CONSULTE EL CUADRO 5 – LISTA DE AISLAMIENTO STEVENS Y CAPACIDADES DE SUJECIÓN.

DIBUJO N.
SR-402

TUBO DE VENTILACIÓN - B

FECHA DE EMISIÓN
7/00

COMO PROVEEDOR DE MATERIAL SOLAMENTE, STEVENS ROOFING SYSTEMS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES EN EL DISEÑO, DE INGENIERÍA, CANTIDADES O DIMENSIONES. EL DISEÑADOR QUE ESPECIFIQUE, EL INGENIERO O EL APLICADOR DEL TECHO HABRÁ DE VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LOS TAMAÑOS.

